



| | |
|--------------------|--------------------|
| Type | Poteau incendie |
| Adresse | 2, ROUTE DE NAUJAC |
| Date de pose | |
| Diametre | 100 |
| Marque | Bayard |
| Statut | Public |
| Pression | Oui |
| Conformite | Conforme |
| Derniere Operation | 02/11/2015 |

Aucune Photo Disponible

Visites

| Date épreuve | Coffre cassé | Présence bouchon | Commentaire |
|--------------|--------------|------------------|-------------|
| 02/11/2015 | Non | Oui | |

Mesures

| Date épreuve | Heure d'épreuve | Pression statique(bar) | Pression dynamique (bars) | Pression dynamique secondaire (bars) | Débit maximum (m3/h) | Débit 1 bar (m3) |
|--------------|-----------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------|
| 02/11/2015 | 16:51 | 5.5 | 1 | | | 60 |

Entretiens - Interventions

| Date | Type | Commentaire |
|------------|--------|-------------|
| 02/11/2015 | Visite | |