



LUC-LA-PRIMAUBE ( 12133)  
PRISE INCENDIE N° : 133006



Type	Poteau incendie
Adresse	17, CITE DE NAUJAC
Date de pose	
Diametre	100
Marque	Pont-à-Mousson
Statut	Public
Pression	Oui
Conformite	Conforme
Dernière Opération	02/11/2015

Aucune Photo Disponible

### Visites

Date épreuve	Coffre cassé	Présence bouchon	Commentaire
02/11/2015	Non	Oui	

### Mesures

Date épreuve	Heure d'épreuve	Pression statique(bar)	Pression dynamique (bars)	Pression dynamique secondaire (bars)	Débit maximum (m3/h)	Débit 1 bar (m3)
02/11/2015	16:50	6.5	3.8			

### Entretiens - Interventions

Date	Type	Commentaire
02/11/2015	Visite	SERRURE HS