




LUC-LA-PRIMAUBE (12133)
PRISE INCENDIE N° : 133007



Type	Poteau incendie
Adresse	NAUJAC
Date de pose	
Diametre	100
Marque	Pont-à-Mousson
Statut	Public
Pression	Oui
Conformite	Conforme
Dernière Opération	02/11/2015

Aucune Photo Disponible

Visites

Date épreuve	Coffre cassé	Présence bouchon	Commentaire
02/11/2015	Non	Oui	

Mesures

Date épreuve	Heure d'épreuve	Pression statique(bar)	Pression dynamique (bars)	Pression dynamique secondaire (bars)	Débit maximum (m3/h)	Débit 1 bar (m3)
02/11/2015	16:52	5	2			

Entretiens - Interventions

Date	Type	Commentaire
02/11/2015	Visite	